

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное Управление МЧС России по Амурской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

Амурская область г. Благовещенск ул. Пионерская, 47 т. 44-23-88, 52-22-11,  
факс 53-27-40, Email: brandmaster.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Благовещенску  
УНПР ГУ МЧС России по Амурской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Амурская область г. Благовещенск, ул. Островского, 150

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 56/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору по г. Благовещенску Гоманюк А.В., № 56 от 06 апреля 2021 года., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час 00 мин 12.04.2021 по 10 час 00 мин 26.04.2021 г., проведена проверка государственным инспектором г. Благовещенска по пожарному надзору, старшим инспектором отдела НПР по г. Благовещенску УНПР ГУ МЧС России по Амурской области капитаном внутренней службы Шумковой Татьяной Юрьевной в зданиях, помещениях Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации» расположенных по адресам; г. Благовещенск, ул. Чайковского, 87, ул. Чайковского, 93, ул. Чайковского, 93/1, ул. Красноармейская, 28.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**совместно с: заместителем директора по АХР Благовещенского филиала Финуниверситета Давыдовым А.Я.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Учебный корпус ( г. Благовещенск, ул. Чайковского, 87).</b>				
1.	Кабельные линии авто-	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1	04.04.2022	

	матической установки пожарной сигнализации по зданию выполнены не огнестойкими проводами не способными сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (за исключением помещений, где проводился ремонт и была проведена замена кабельных линий).	ст. 6, ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8 СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», таблица №2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».		
2.	На путях эвакуации цокольного этажа не предусмотрено аварийное освещение	Основание: ст.1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	04.04.2022	
3.	Двери эвакуационных выходов спортзала с северо-восточной и юго-восточной стороны, не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (фактически закрыта на замок).	Основание: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	04.04.2022	
4.	Не определена категория помещения архива расположенного на втором этаже по взрывопожарной и пожарной опасности	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 27 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 1.2, п. 5.1 СП 12.13130.2009 Свод правил. "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности";	04.04.2022	
5.	Помещение архива на втором этаже не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с соответству-	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 37, таблица 23, таблица 24 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной	04.04.2022	

	ющим заполнение дверного проема конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарной дверью 2-го типа).	безопасности», п. 5.6.4 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);		
6.	Световое табло «Выход», расположенное над эвакуационным выходом из бомбоубежища, находится в неработоспособном состоянии.	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	04.04.2022	
7.	Не определена категория помещения электроцитовой в цокольном этаже по взрывопожарной и пожарной опасности	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 27 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 1.2, п. 5.1 СП 12.13130.2009 Свод правил. "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности");	04.04.2022	
8.	На входной двери помещения электроцитовой не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности	Основание: п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	04.04.2022	
9.	Помещение электроцитовой не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с соответствующим заполнение дверного проема конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарной дверью 2-го типа)	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 37, таблица 23, таблица 24 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	04.04.2022	

		планировочным и конструктивным решениям»;		
10.	Не определена категория складских помещений, расположенных в цокольном этаже по взрывопожарной и пожарной опасности	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 27 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 1.2, п. 5.1 СП 12.13130.2009 Свод правил. "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".	04.04.2022	
11.	Дверь эвакуационного выхода расположенная с северной стороны здания закрыта на замок. Не обеспечена возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода изнутри без ключа.	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»);	04.04.2022	
12.	В спортзале в месте расположения ручного пожарного извещателя, отсутствует знак пожарной безопасности «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»	Основание: приложение «К», таблица К.1 ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;	04.04.2022	
13.	Световое табло «Выход», расположенное над эвакуационным выходом с северо-восточной стороны спортзала, находится в неработоспособном состоянии	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	04.04.2022	
14.	В кабинете канцелярии горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника составляет ме-	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.	04.04.2022	

	нее 0,5 м. (фактическое расстояние – 0,20-0.40 м.).	13.3.6 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования");		
15.	В теплоузле и водомерном узле допускается хранение оборудования, мебели и других предметов	Основание: п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	04.04.2022	
16.	При срабатывание ручного пожарного извещателя с северной стороны коридора здания или на цокольном этаже коридора библиотеки не происходит выдача сигнала пожар на ППКП с отображением информации соответствующей адресу шлейфа.	Основание: ст. 1, ст. 83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	04.04.2022	
17.	На объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Основание: п. 17, п. 30, п. 42, п. 43, п. 48, п. 50, п. 52, п. 54, п. 60, п. 412 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	04.04.2022	
<b>Общезитие № 1 ( г. Благовещенск, ул. Чайковского, 93).</b>				
18.	Кабельные линии автоматической установки пожарной сигнализации по зданию выполнены не огнестойкими проводами не способными сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (за исключением помещений, где проводился ремонт и была проведена замена кабельных линий).	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8 СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», таблица №2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	04.04.2022	
19.	В коридоре первого этажа в местах расположе-	Основание: приложение «К», таблица К.1 ГОСТ 12.4.026-2015	04.04.2022	

	ния ручного пожарного извещателя, отсутствуют знаки пожарной безопасности «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики».	«Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»);		
20.	В кабинете английского языка горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м. (фактическое расстояние – 0,20-0,40 м.).	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";	04.04.2022	
<b>Общежитие № 2 (г. Благовещенск, ул. Чайковского, 93/1 ).</b>				
21.	Не определена категория помещения электропитательной по взрывопожарной и пожарной опасности.	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 27 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 1.2, п. 5.1 СП 12.13130.2009 Свод правил. "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности";	04.04.2022	
22.	На входной двери помещения электропитательной не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	Основание: п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);	04.04.2022	
23.	Помещение электропитательной не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с соответствующим заполнение дверного проема конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарной дверью 2-го типа).	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 37, таблица 23, таблица 24 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);	04.04.2022	
24.	Кабельные линии авто-	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1	04.04.2022	

	<p>матической установки пожарной сигнализации по зданию выполнены не огнестойкими проводами не способными сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (за исключением помещений, где проводился ремонт и была проведена замена кабельных линий).</p>	<p>ст. 6, ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8 СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», таблица №2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».</p>		
25.	<p>Не определена категория складского помещения № 4, расположенного на первом этаже по взрывопожарной и пожарной опасности</p>	<p>Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 27 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 1.2, п. 5.1 СП 12.13130.2009 Свод правил. "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".</p>	04.04.2022	
<b>Общежитие № 3 (г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 28).</b>				
26.	<p>Кабельные линии автоматической установки пожарной сигнализации по зданию выполнены не огнестойкими проводами не способными сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (за исключением помещений, где проводился ремонт и была проведена замена кабельных линий).</p>	<p>Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8 СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», таблица №2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»)</p>	04.04.2022	

27.	Не определена категория помещения электрощитовой в подвале по взрывопожарной и пожарной опасности.	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 27 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 1.2, п. 5.1 СП 12.13130.2009 Свод правил. "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности");	04.04.2022	
28.	Помещение электрощитовой в подвале не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с соответствующим заполнение дверного проема конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарной дверью 2-го типа).	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 37, таблица 23, таблица 24 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);	04.04.2022	
29.	Световое табло «Выход», расположенное над эвакуационным выходом из помещения подвала, находится в неработоспособном состоянии.	Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	04.04.2022	
30.	В помещении подвала допускается хранение оборудования, мебели и других предметов	Основание: п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	04.04.2022	



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Государственный инспектор г. Благовещенска по пожарному надзору

Шумкова Т.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» апреля 2021 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«27» апреля 2021 г.

*Директор филиала ООО Шумков Т.Ю.*  
(должность, фамилия, инициалы)