

Паспорт
доступности объекта для инвалидов

г. Курск

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) (Финуниверситет).

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская Федерация, 125167, Москва, пр-кт Ленинградский, д. 49/2

Телефон: 8 (499) 943-98-55

Адрес официального сайта <http://www.fa.ru/>

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) - *Образование*

2.2 Виды оказываемых услуг: высшее образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха; нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

- среднее кол-во – 200 человек;
- максимальное кол-во – 500 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1 Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта			
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	есть		
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть

Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения			
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	есть

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию - ограждение частичное						
- ширина прохода, калитки	Открытая площадь			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г

Автостоянка посетителей имеется						
*Расстояние до входа в здание	10 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	1 маш/мест			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,6 м			3,5м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	6,0м			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	1,8 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	имеется			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	имеется			Имеются		К, О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка для МГН						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина)	1,5			1,5 м и более,	Не менее 1,2м,	К

с пандусом				при авто- матиче- ских две- рях не менее 1,2 м	при автома- тических дверях не менее 1,1 м	
Габариты площадки (глубина) с пандусом	1,8 м			1,8 м и бо- лее, не менее 1,2 м при автомати- ческих дверях	1,5 м и бо- лее, не менее 1,2 м при ав- томатиче- ских дверях	К
*Поручни (огражде- ние высотой не ме- нее 0,8 м, допустимы другие виды ограж- дения, не требуется при трехсторонних лестницах)	не име- ются			Есть при высоте бо- лее 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	техни- ческое реше- ние не- воз- можно			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступ- ности объекта для инвалидов)	есть есть 9-00 до 18-00			Наличие		К, Г,С, О
Лестница наружная - нет						
Пандус наружный - отсутствует						
*Кнопка вызова	име- ется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, Г,С, О
Тамбур						
Глубина	2,3 м			1,5 м и более,	Менее 1,5 м	К

				при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м		
Ширина	1,75 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	1.60 м					
- ширина дверного проема в свету	1,2 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,015м			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа - отсутствует						
Пандус переносной	имеется			-	Наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	3,1 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	2,23			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	3,12			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода				Имеются		К, Г

	име- ются				Допустимо отсутствие	
*Пиктограммы (до- ступность, вход, вы- ход)	есть			Имеются		К, Г
Речевые информа- торы и маяки	нет			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублиро- вания звуковой ин- формации	есть			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно- справочные системы	име- ются			Имеются		Г
*Тактильная схема	есть			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на первом этаже	име- ется			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудо- вание , выступ в зону движения	нет			Необхо- димо от- сутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) - нет						
Контрастная марки- ровка ступеней	нет			Есть на проступи	Отсутствует или не соот- ветствует	С
Поручни с двух сто- рон на лестнице	нет			Есть как минимум с одной стороны	Отсут- ствуют, не соответ- ствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поруч- ней	нет			имеются	отсутствуют	О

Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	1,1 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0,015			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	имеется			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	на стене рядом с дверью			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	1.4 м			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	0.020 м			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	1,3х2,0			не менее 1,2 х 0,9 м	не менее 1,1 х 0,8 м	К
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	1 место			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1.260м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	1 место			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	не требуется			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	имеется			Имеется	-	К, Г, С, О
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	имеется			Имеется	-	К, Г, С, О
*Знак доступности помещения	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, Г, С, О
Тактильная маркировка	имеется			Имеется		С
Ширина дверного проема	1,05 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, Г, С, О